



**СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
(ТЭЦ-21)
ФИЛИАЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1»**

п/о Ново-Давыткино, Песчанокопский р-н, Ленинградская обл. 120051
 тел.: (812) 901-50-50, факс: (812) 901-50-55
 e-mail: tes21@tgc1.ru
 ИНН 7841312071, КПП 470302001, р/с 40702810309003100075
 в ОАО «АК «ФОРСМАН» г. Санкт-Петербург
 к/с 30101810800000000057
 БИК 044030881, ОКПО 04422664, ОГРН 1057810153430

№ 244/2008/24-4

на № _____ от _____
 О результатах эксплуатации

Начальнику управления производственным
 контрактом ООО «Северная межотраслевая
 компания «Альтернатива»

Ю.И.Лукину

факс: +7 (8184) 50-10-80

В соответствии с Вашим запросом сообщаем Вам результаты эксплуатации котлоагрегатов ТГМ-96/Б ст. №2,4 до и после капитальных ремонтов, проведенных соответственно в 2009 и 2010гг, после установки теплообменной набивки регенеративных воздухоподогревателей СМКА Вашего предприятия, и сравнение с нормативными показателями. Данные приведены для номинальной нагрузки котлоагрегатов.

Котел	сопротивление РВП, кг/м ²			температура уходящих газов, °С		
	до КР	после КР	норматив	до КР	после КР	норматив
К-2	102	69	80	148,5	131	125
К-4	114	80	80	159	131	125

Замечаний по конструкции пакетов теплообменной набивки РВП нет. Установленная набивка отвечает всем требованиям, предъявляемым к комплектующим изделиям РВП, и показала себя с наилучшей стороны.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,
 главный инженер

О.В.Шкуров

Исп. Тривус А.И. 901-50-65

*Вх. № 08-04.3/20
 от 14.02.2011г*