



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЯТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Филиал "Среднеуральская ГРЭС"
624070, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2
Тел : (343) 359-54-59. Факс: (343) 359-54-59
E-mail: secretary@sugres.ogk-5.com
www.ogk-5.com
ИНН/КПП 6671156423/660602001

04.12.2007 № 01-01-96/1167

На № _____ от _____

Главному инженеру ООО
«СМК Альтернатива»

В.И.Маньковскому
Факс: (8184) 50-10-80

О направлении измерений после
замены набивки

Уважаемый Владимир Игоревич!

Направляю Вам данные измерений после замены набивки горячего слоя РВВ-14 А, Б на набивку производства ООО «СМК Альтернатива»:

Наименование показателей	Старая набивка 27.05.2002	Набивка «СМК Альтернатива» (01.11.2007)
Расход острого пара корпус 14 А, т/ч	480	480
Температура холодного воздуха до РВВ – А/Б, °С	27/26	27/27
Температура горячего воздуха за РВВ – А, Б, °С	281/270	288/277
Температура уходящих газов за дымососом, °С	137	132
Сопротивление РВВ – А, Б по воздуху, мм.в.ст.	90/90	60/60
Сопротивление РВВ – А/Б по газу, мм.в.ст.	100/100	60/60
Потеря тепла с уходящими газами, q^2 , %	6,7	6,01

По предварительной оценке специалистов ЦНИ улучшение показателей работы РВВ позволит сэкономить 700 – 800 т.у.т в год.

Заместитель главного инженера

В.М.Смирнов