

**Ведомость основных технико-экономических показателей  
работы котлоагрегата ПК-39 ст.№7  
Филиала ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС**

№	Наименование параметра	Размерность	Данные до ремонта 06.02.2009г.	Данные после ремонта 06.05.2010г.
1	Тип РВП	-	ВПр-2	ВПр-2
2	Паропроизводительность	т/час	890	895
3	Тип топлива	-	Уголь Э	Уголь Э
4	Расход топлива	т/час	160	162
5	Калорийность топлива	Ккал/кг	4080	3890
6	Присос воздуха в топку	%	10,5	6,5
7	Коэффициент избытка воздуха за ПЗ	-	1,34	1,32
8	Коэффициент избытка воздуха перед РВП	-	1,35	1,42
9	Коэффициент избытка воздуха за РВП	-	1,58	1,48
10	Температура газа на входе в РВП	°С	290	310
11	Температура воздуха на входе в РВП	°С	32	33
12	Температура газа на выходе из РВП	°С	165	178
13	Температура воздуха на выходе из РВП	°С	285	302
14	Сопротивление РВП по газовой стороне	мм.в.ст.	95	120
15	Сопротивление РВП по воздушной стороне	мм.в.ст.	83	90
16	Температура уходящих газов	°С	140	155
17	Потери с уходящими	%	7,3	6,79
18	КПД котлоагрегата, брутто	%	87,2	88,97

Начальник ЦНИО:



А.В. Черемухин.