



**СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ  
(ТЭЦ-21)  
ФИЛИАЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1»**

п/о Ново-Девяткина, Пестовский р-н, Ленинградская обл. 180051  
 тел.: (812) 901-50-50, факс: (812) 901-50-55  
 e-mail: tep21@tgk1.ru  
 ИНН 78041312071, КПП 470302001, ул. 4070721030900000075  
 в ОАО «АБ «РОСОБЛГ» г. Санкт-Петербург  
 к/с 30101810900000000057  
 БИК 044030661, ОКО 04623264, ОГРН 1057810153400

Начальнику управления производственным  
 контрактом ООО «Северная межотраслевая  
 компания «Альтернатива»

Ю.И.Лукину

факс: +7 (8184) 50-10-80

№ 244/2008/24-4  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 О результатах эксплуатации

В соответствии с Вашим запросом сообщаем Вам результаты эксплуатации котлоагрегатов ТГМ-96/Б ст. №2,4 до и после капитальных ремонтов, проведенных соответственно в 2009 и 2010гг, после установки теплообменной набивки регенеративных воздухоподогревателей СМКА Вашего предприятия, и сравнение с нормативными показателями. Данные приведены для номинальной нагрузки котлоагрегатов.

Котел	сопротивление РВП, кг/м <sup>2</sup>			температура уходящих газов, °С		
	до КР	после КР	норматив	до КР	после КР	норматив
К-2	102	69	80	148,5	131	125
К-4	114	80	80	159	131	125

Замечаний по конструкции пакетов теплообменной набивки РВП нет. Установленная набивка отвечает всем требованиям, предъявляемым к комплектующим изделиям РВП, и показала себя с наилучшей стороны.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,  
 главный инженер

О.В.Шкуров