



**"ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**
ФИЛИАЛ
"СЫЗРАНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
ул. Фурманова, 1, г. Сызрань,
Самарская обл., 446008

Тел.: (846 4) 93-61-61, Факс: (846 4) 93-62-35

..14.. 01 2010 г. № 26

на иск. от " " 20 г. №

О результатах замены
набивки РВП

Заместителю генерального
директора по развитию
ООО «Северная межотраслевая
компания «Альтернатива»»
А.Е. Лебедеву

Во время проведения капитального ремонта котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. № 12 с 15.04.2009г по 31.07.2009г. была произведена замена набивки РВП-88, поставленной ООО «СМК «Альтернатива»» и в результате имеет следующее:

- снято ограничение нагрузки 40 т/ч котла из-за недостатка дутья;
- перетоки воздуха в РВП снизились на 2%;
- температура уходящих газов снизилась на 29 °С;
- КПД котла «брутто» вырос на 1,21%;
- удельный расход электроэнергии на дутье снизился на 1,39 кВт*ч/Гкал.

Все выше перечисленные изменения показателей работы котла дают существенную экономию топлива, что положительно сказывается на экономичной работе станции и улучшает экологическую ситуацию.

Директор-главный инженер

С.В.Бухтияров