



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

**"ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**
ФИЛИАЛ
"УЛЬЯНОВСКАЯ ТЭЦ-2"

Промплощадка, г. Ульяновск,
Заволжский р-н, 432046
Тел.: (842 2) 20-06-14, факс: (842 2) 20-88-88
info@ultes2.votgk.com

02 - февраль 2011 г. № 330/78
на иск. от " " 20 г. №

Заместителю генерального директора
по развитию ООО «Северная
межотраслевая компания
«Альтернатива» »
А. Е. Лебедеву
8-8184-50-10-80

О результатах замены набивки РВП


Во время проведения капитального ремонта котлоагрегата ТПЕ-429 ст. №1А с 06.07.2009г. по 30.08.2009г. была произведена замена набивки РВП-68 поставленной ООО «СМК «Альтернатива» ».

Дальнейшая эксплуатация котлоагрегата ТПЕ-429 ст. №1А установила следующее:

- температура уходящих газов уменьшилась на 8 °С;
- присосы воздуха в РВП снизились на 5.5 %;
- к.п.д. котла «брутто» вырос на 0.84 %;
- удельный расход электроэнергии на тягу и дутьё снизился на 1.82 кВт*ч/Т пара;
- улучшились условия работы мотор - редукторов, за время эксплуатации отказов по причине их выходов из строя не было.

Все эти перечисленные изменения показателей работы котлоагрегата создают существенную экономию топлива, что положительно сказывается на экономичности и надёжности работы станции в целом.

Директор - главный инженер

 В.А. Антонов