



ЮЖНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

(ТЭЦ-22)

ФИЛИАЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТТК-1»

ул. Софийская, д.96, Санкт-Петербург, 192289
тел.: (812) 772-18-41, факс: (812) 772-03-13
e-mail: ТЭЦ22@ttc1.ru

ИНН 7841312071, КПП 781732001, р/с 40702810309000000005
в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000881
БИК 044030861, ОКПО 04822632, ОГРН 1057810153400
код ОКВЭД 40.10.11; 40.30.11

24.07.12г. № 1253/209
на № 08-01.3/998 от 10.07.2012

Заместителю генерального директора
По развитию ООО «Северная межотраслевая
компания «АЛЬТЕРНАТИВА»»
А.Е. Лебедеву

164500, Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса 2,
тел, факс (8184) 50-10-80

О результатах замены набивки РВП

Во время проведения среднего ремонта котлоагрегата ТГМП-344А ст. №1 с 01.04.2011 по 30.09.2011 была произведена замена набивки РВП-98 поставленной ООО «Северная межотраслевая компания «АЛЬТЕРНАТИВА»».

Дальнейшая эксплуатация котлоагрегата ТГМП-344А ст. №1 установила следующее:

- уменьшилась температура уходящих газов;
- к.п.д котлоагрегата «брутто» вырос на 1,47 %;
- удельный расход на тягу и дутье снизился на 2,03 кВтч/Гкал.

Все выше перечисленные изменения показателей работы котлоагрегата позволяют существенно экономить топливо, что положительно сказывается на экономичности и надежности работы станции в целом.

Главный инженер

Н.А. Уколов